

Gewindeverbindung verzinkt



Kupferpressverbindung



Technische Hinweise für die Gasinstallation:

- Bei Neuanschlüssen ist das Rohrstück mit Kappe aus der HAE zu entfernen (Eigentum der SWLB !).
- Eine lösbare Verbindung (HTB-Gebo) ist nicht erforderlich.
- Der Strömungswächter Typ M (Druckbereich 15-100 mbar) muss unmittelbar nach der HAE montiert werden !!
- Wird bei Kupferpressverbindungen die herkömmliche verzinkte GZ -Anschlussplatte verwendet, muss auf der Ein- und Ausgangsseite ein verzinktes Rohrstück mit mindestens 15 cm eingebaut werden. Diese Rohrstücke sind mittels einer Rohrschelle zu befestigen.
- Es sind keine Prüf -T-Stücke einzubauen (sowohl vor, als auch nach dem Zähler).
- Es werden Zweirohrzähler mit Zählerregler von den SWLB eingebaut.
- Der Zählerplatz ist grundsätzlich in nächster Nähe der HAE anzuordnen (siehe Fotos oben).
- Bei der Zählersetzung muss eine Dichtheitsprüfung (Hauptprüfung) vom Installateur durchgeführt werden.
- Grundsätzlich gelten die Bestimmungen der TRGI, der NDAV und der GasGVV, jeweils in den neuesten Fassungen.

Anmeldeverfahren:

- Vor Beginn der Arbeiten an Gasanlagen ist grundsätzlich eine schriftliche Anmeldung, bei der SWLB (Formblatt „Anmeldung einer Gasinstallation“) sowie dem Kaminfeger (Formblatt „TAF“), einzureichen.
- Eine Kopie der Stellungnahme des Kaminfegers ist der SWLB vorzulegen.
- Firmen die nicht bei der SWLB eingetragen sind, müssen eine Kopie ihres aktuellen Gaskonzessionsausweises vorlegen.
- Der Termin für die Zählersetzung muss **mindestens 3 Tage** vor der geplanten Maßnahme telefonisch vereinbart werden.

Zählergröße	Anschluss	max. Belastung	Maß L
G 4-25	DN 25 (1“)	50 KW	250 mm
G 6-25	DN 25 (1“)	90 KW	250 mm
G 16-40	DN 40 (1 ½ “)	220 KW	280 mm
G 25-50	DN 50 (2“)	360 KW	330 mm

Zählermontage:

Telefonische Bestellung: **07141/910-2233** - Montag-Freitag zwischen **7:00 und 9:00 Uhr morgens**

Ansprechpartner: Herr Bauer / Herr Enderle

Wichtig: Die Terminvereinbarung erfolgt erst, wenn der SWLB alle erforderlichen Unterlagen vorliegen!!

Versorgungsgebiet:

- Stadtgebiet Ludwigsburg einschließlich der Stadtteile Eglosheim, Pflugfelden, Hoheneck, Oßweil, Grünbühl, Neckarweihingen und Poppenweiler.
- Kornwestheim, Asperg, Marbach, Markgröningen, Möglingen und Tamm.

Sollte der Zählersetzungstermin wegen Nichteinhaltung der Einbaurichtlinien scheitern, werden wir Ihnen eine Pauschale von 50,00 € für die 2. Anfahrt in Rechnung stellen!